YASKAWA

安川变频器 ES700
使用补充说明资料

概要

非常感谢您购买安川变频器ES700。

本使用补充说明资料介绍了如何正确使用因GA700的软件升级而增加和变更了的功能。请配合产品附带的“Quick Start Guide(TOCPC7106172)”和本公司的产品、技术信息网站上登载的ES700技术手册(SICPC7106172)一起阅读。另外，请在充分理解产品的安全注意事项后再使用该产品。

适用机型

适用于软件版本 S2011 及以上的 ES700。
请通过产品侧面的铭牌或监视参数的 U1-25 来确认软件版本。

补充说明内容

本使用补充说明资料对下列变更事项进行说明。

更改 C3-01 V/f 控制的访问级别。

■ C3-01: 滑差补偿增益

No. (Hex.)	名称	内容	出厂设定 (设定范围)
C3-01 (020F) RUN	滑差补偿增益	V/f OLV CLV CLV/PM 设定滑差补偿功能的增益。通常无需变更。 （注） 变更滑差补偿增益前，请先正确设定下列参数。 • E2-01 [电机额定电流] • E2-02 [电机额定滑差] • E2-03 [电机空载电流]	1.0 (0.0 - 2.5)

资料编号：EZZ024872
2024 年 12 月编制